

報道機関各位

令和8年4月21日  
北九州市上下水道局

## 下水道管路の全国特別重点調査にかかる 北九州市の調査結果を公表します

- 埼玉県八潮市での道路陥没事故を受け、国土交通省から実施要請のあった「全国特別重点調査」について、北九州市では令和7年5月30日から該当する下水道管約49kmの調査を実施しています。
- この度、4月21日付国土交通省「下水道管路の全国特別重点調査について調査結果（令和8年2月末時点）」の公表を受け、北九州市で実施した「優先実施箇所」を含む下水道管約33.8kmの調査結果について、お知らせします。

### 1 調査期間

- ・令和7年5月30日～令和8年3月31日

### 2 対象施設

- ・直径2m以上で設置後30年以上経過した下水道管 約49km  
※このうち腐食しやすい箇所等（3.6km）の「優先実施箇所」の調査結果は、令和7年9月17日に公表済

### 3 調査方法

- ・目視調査（管内の潜行調査及びドローンを使った調査）
- ・空洞調査（「緊急度Ⅰ」または「緊急度Ⅱ」と判定された箇所の路面調査）

### 4 調査結果

- ・令和8年2月末時点で調査結果が判明した33.8kmにおいて、道路陥没につながる破損は確認されませんでした。

<内訳>

- ・下水道管に劣化等の異常なし : 28.3km
- ・原則1年以内に対策が必要な下水道管「緊急度Ⅰ」: 3.7km
- ・5年以内に対策が必要な下水道管「緊急度Ⅱ」: 1.8km

※詳細は、別紙「国土交通省公表資料」を参照

### 5 今後の対応

- ・引き続き、「緊急度Ⅰ」及び「緊急度Ⅱ」と判定された下水道管については、緊急度に応じて補修・更新を実施します。

#### 【問合せ先】

上下水道局 下水道保全課（担当：森木（課長）、北川（係長））

電話：093-582-2426



上下水道局のキャラクター  
「スイッピー」

令和 8 年 4 月 21 日  
水管理・国土保全局下水道事業課  
(上下水道審議官グループ)

## 下水道管路の全国特別重点調査の結果を公表します

～下水道管路に起因する道路陥没事故の未然防止に向けて～

下水道管路の全国特別重点調査（対象 535 団体、5,332km）において、令和 8 年 2 月末時点で、対策が必要な延長は 748km、地盤中の空洞は 96 箇所、確認されました。

### 1 令和 8 年 2 月末時点での調査結果（概要）

下水道管路の全国特別重点調査（対象 535 団体、5,332km）について、令和 8 年 2 月末時点で、潜行目視やテレビカメラによる目視調査を 5,121km 実施した結果、対策が必要な延長は 748km（緊急度Ⅰの延長<sup>※1</sup>は 201km、緊急度Ⅱの延長<sup>※2</sup>は 547km）でした。

また、空洞調査（路面からの空洞調査、簡易な貫入試験など）を 1,326km で実施した結果、地盤中で確認された空洞は 96 箇所でした（現時点で全て対策済み）。

※1 緊急度Ⅰの延長：原則 1 年以内の速やかな対策が必要となる推計延長

※2 緊急度Ⅱの延長：応急措置を実施した上で 5 年以内の対策が必要となる推計延長

※3 令和 8 年 2 月末時点での調査結果の詳細については、下記 URL に掲載の資料をご参照ください。

[https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13\\_hh\\_000731.html](https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000731.html)

### 2 対応について

国土交通省としては、各地方公共団体に対して、未了箇所の調査・判定や対策が必要な箇所の更新などを速やかに実施するよう要請しており、引き続きこれらの取組を技術的・財政的に支援してまいります。あわせて、本調査の結果については、分析を行い、点検基準等の見直しに反映してまいります。

### （参考）全国特別重点調査の概要等

令和 7 年 1 月 28 日に埼玉県八潮市で発生した道路陥没を伴う下水道管路の破損事故を受けた「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」の提言を踏まえ、国土交通省は、令和 7 年 3 月に地方公共団体に対し、管径 2 m 以上かつ平成 6 年度以前に設置された下水道管路を対象として、全国特別重点調査を要請するとともに、このうち優先実施箇所（八潮市の道路陥没現場と類似の構造・地盤条件の箇所等）に該当する箇所は夏頃まで、それ以外の箇所は 1 年以内を目途に実施・報告を求めていました。

なお、これまで公表してまいりました進捗状況につきましては、下記 URL をご参照ください。

(令和 7 年 8 月時点) [https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13\\_hh\\_000676.html](https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000676.html)

(令和 7 年 9 月時点) [https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewage/mizukokudo\\_sewage\\_tk\\_000987.html](https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewage/mizukokudo_sewage_tk_000987.html)

### <問い合わせ先>

水管理・国土保全局下水道事業課（上下水道審議官グループ）

課長補佐 <sup>はし</sup>土師、再構築係長 田中

TEL：03-5253-8111（内線34232、34234）、03-5253-8431(直通)

