報道機関各位

令和8年11月18日
北九州市上下水道局

門司区吉志二丁目の配水管漏水事故について【最終報】

令和８年11月17日(火)15時30分頃、門司区吉志二丁目において、配水管の漏水事故が発生しました。

水道管の応急修繕及び水質確認は完了し、上水道は復旧しています。

現在は道路舗装の復旧作業を進めており、11月18日(水)17時頃に通行止めを解除する予定です。

1 事故概要

(1)発生日時　令和8年11月17日(火)15時30分頃

(2)発生場所　門司区吉志二丁目5番1号付近の道路上
(主要地方道新門司港大里線)

(3)事故原因　配水管の老朽化による破損Φ150(昭和42年布設)

(4)影響内容　断水戸数8件　赤水に関する問い合わせ・苦情　約140件

(5)交通規制　門司区吉志二丁目5番1号付近交差点から恒見橋までの約100mを全面通行止め

2 経過

11月17日(火)　15:30　門司区まちづくり整備課からの通報
19:00～翌1:00　応急給水を実施(松ヶ江南小・吉志ゆめ公園)

11月18日(水)　3:00　上水道復旧(修繕完了)
17:00　通行止め解除(予定)

3 今後の対応

当該箇所は、水道管の更新対象路線であり、現在更新工事を設計中です。
設計完了後、速やかに更新工事を実施する予定です。

【お問い合わせ先】
上下水道局配水管理課
TEL:093-582-3066
担当:江藤(課長)、佐野(係長)